

Утверждаю

исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ

«Детский сад №3

«Солнышко»

Г.Л.Синикова

АКТ технического осмотра электрооборудования

Комиссия, назначенная приказом №114-од от 21 ноября 2019г в составе:

Председатель комиссии: исполняющий обязанности заведующего Синикова Г.Л.

Члены комиссии : специалист по ОТ Станислав М.Н.

оператор котельной Лось Е.С.

завхоз Самарова Е.А.

Составила настоящий Акт о техническом осмотре электрооборудования объекта на момент первичного осмотра/обследования: электрощитовой, силового оборудования в здании, системы освещения.


В ходе визуального осмотра выявлено:

1. На пищеблоке на электрических плитах лопнули мармиты в кол-ве 3шт.
2. В кабинете заведующего кабель заземления не прикреплен к системному процессору.
3. В бойлере не отрегулирован температурный режим воды в кол-ве 8шт.
4. В учреждение вводный кабель СИП изношен.
5. В помещениях и на территории не достаточное освещение.

Выводы:


1. Техническое состояние основного электрооборудования удовлетворительное, но требуется проведение масштабного планово-предупредительного и профилактического ремонта.
2. Требуется заменить на пищеблоке мармиты.
3. Требуется в кабинете заведующего прикрутить заземление к системному процессору.
4. Требуется отрегулировать температуру подачи воды на бойлерах.
5. Требуется заменить вводный кабель СИП.
6. Требуется внутреннее освещение привести в соответствие с требованиями СНип и СанПин.


Председатель комиссии:

 Г. Л. Синикова

Члены комиссии:

 М.Н. Станислав

 Е.С. Лось

 Е. А. Самарова