

АКТ

проведения тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания МБДОУ
«Детский сад № 3 «Солнышко»

п. Красногвардейское

«13» февраля 2020 г.

I. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко».
2. Этажность здания, степень огнестойкости II этаж, 2 степень.
3. Количество основных эвакуационных выходов 7 шт.
4. Количество обслуживающего персонала/педагогического персонала 29 чел.
5. Общее количество воспитанников 160 чел.
6. В момент эвакуации в здании находилось детей 70 чел.
7. Наличие и принадлежность членов ДПД (добровольная пожарная дружина)
Самарова Е.А. – завхоз, Синикова Г.Л. – старший воспитатель,
Волкова Н.А. – инструктор по физическому воспитанию, Османова В.Н. –
медицинская сестра, Козбур В.П. – работник по комплексному
обслуживанию здания.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

1. Способ оповещения звуковой.
2. Количество использованных выходов при эвакуации семь.
3. Время эвакуации воспитанников после оповещения 4 мин. 55 сек.
4. Нормативное время эвакуации летнее/зимнее время 5 мин.

III. ВЫВОДЫ

1. Эвакуацию учащихся признать удовл.
2. Действия обслуживающего персонала/педагогического персонала признать удовл.
3. Действия членов ДПД признать удовл.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проводить тренировки ежеквартально.

О.В. Втрерка 13.02.2020 Smf
(ФИО руководителя/представителя организации, дата, подпись)

