

АКТ
обследования противопожарного состояния МБДОУ «Детский сад №3
«Солнышко»

п. Красногвардейское

«29» мая 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель	заведующий по хозяйству Самарова Е.А.
Члены комиссии	специалист по ОТ Станислав М.Н., старший воспитатель Синикова Г.Л., председатель ППО Волкова Н.А., медицинская сестра Османова В.Н., рабочий по обслуживанию здания Козбур В.П., дворник Лисютин С.А.

провела 29.05.2020 года обследование противопожарного состояния учреждения и составила следующий акт.


В результате осмотра сделано заключение:

1. устранены нарушения требований пожарной безопасности:


- обеспечить исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода с проведением проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
- установить противопожарные двери в помещении электрощитовой, столовой;
- укомплектовать пожарные щиты согласно норм положенности (нет емкости с водой);
- инструкцию по мерам пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями главы XVIII ППР РФ
- расположить огнетушители на высоте не более 1,5 метра на видных местах вблизи от выходов из помещений;
- планы эвакуации при пожаре выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143.2009 (не фотолюминесцентные); (ксерокопия предписание пожарного инспектора от 04.09.2017г. прилагается);


2. учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, огнетушители находятся в исправном состоянии (последняя проверка огнетушителей была 17.07.2019г;


3. эвакуационные пути свободны, ворота закрываются на навесной замок, ключи от запасных выходов хранятся у завхоза, на ночь передаются дежурному сторожу, который обходит здание каждые два часа (приказ от 09.01.2021г. №41);
4. установлена кнопка тревожной сигнализации контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02.4К (дата установки сентябрь 2019г.), находится в исправном состоянии;
5. 29.05.2020г. проведена тренировка по практической отработке планов эвакуации среди обслуживающего персонала и воспитанников ДОУ, также с персоналом проведен повторный инструктаж по пожарной безопасности (15.05.2020г.);
6. помещения повышенной опасности: щитовая, прачечная, склад соответствуют требованиям пожарной безопасности, самодельные нагревательные приборы не используются.


Заведующий по хозяйству  Самарова Е.А.


Специалист по ОТ  Станислав М.Н.,

Старший воспитатель  Синикова Г.Л.,

Председатель ППО  Волкова Н.А.,

Медицинская сестра  Османова В.Н.,

Рабочий по обслуживанию здания  Козбур В.П.,

Дворник  Лисютин С.А.